

POZNÁMKA:

JESTVUJÚCA ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA NA OBJEKTE JE RIEŠENÁ VODIČOM /LANO FeZn 70 mm2/ VEDENÝM NA LEME OPLECHOVANIA ATIKY VZHLADOM K POKLÁDKE NOVEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY /MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY/ A VÝMENE OPLECHOVANIA ATIKY
BUDE JESTVUJÚCA ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA NA STRECHE ZDEMONTOVANÁ, VRÁTANE ZVODOV PO SKÚŠOBNÉ SVORKY.

NOVÉ ZACHYTÁVACIE VEDENIE BUDE RIEŠENÉ VODIČOM AlMgSi 8 mm VEDENÝM V PODPERÁCH PV21 PLASTBETÓN OSADENÝMI NA OPLECHOVANÍ ATIKY. PODPERY BUDÚ PRIKOTVENÉ K OPLECHOVANIU ATIKY LEPIDLOM MAMUT GLUE TOTAL

NOVÉ ZVODY BUDÚ PRIPOJENÉ NA JESTVUJÚCE VÝVODY UZEMŇOVAČOV CEZ SKÚŠOBNÉ SVORKY. PRE KAŽDÝ ZVOD BUDÚ OSADENÉ NOVÉ PODPERY PV01h OSADENÉ VO VZDIALENOSTI 1m. OCHRANNÉ UHOLNÍKY UZEMŇOVAČOV ZOSTÁVAJÚ POVODNÉ SKÚŠOBNÉ SVORKY BUDÚ OSADENÉ NOVÉ.

ZEMNÝ ODPOR ZVODOV NESMIE PRESIAHNUŤ HODNOTU 10 OHMOV

FRISO s.r.o. HOLÍČSKA 18, 851 05 BRATISLAVA				
HL. INŽ. PROJEKT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	DRUH DOKUM.	RP
P.FRISO	P. FRISO	P. FRISO	Č. ZÁK.	04/2019
INVESTOR	MČ BRATISLAVA–RUSOVCE, Vývojová 8, 85110 Bratislava		POČET FORMÁTOV	6 A4
AKCIA: HASIČSKÁ ZBROJNICA, GERULATSKÁ UL.č.2 BRATISLAVA – RUSOVCE			DÁTUM	02.2019
			MIERKA	1:100
ČASŤ: BLESKOZVOD			Č. VYHOT. / DIEL	Č. PRÍL.
OBSAH: BLESKOZVOD – PODORYS STRECHY			E	02