

Mestská časť Bratislava-Rusovce

Vývojová 8, 851 10 Bratislava

UKSP/UR-50/2025/Da-2

Bratislava 01.08.2025

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Rusovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 zákona č. 25/2025 Z.z. stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s ust. § 84 ods. 4 stavebného zákona, v nadväznosti na § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v znení účinnom do 31.03.2025 (ďalej len „stavebný zákon účinný do 31.03.2025“), v spojitosti s § 7a, ods. 2, písm. i) zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po posúdení návrhu na vydanie rozhodnutia podľa § 32 - § 38 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 a na základe tohto posúdenia podľa § 39, § 39a stavebného zákona účinného do 31.03.2025 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s § 3, § 4, § 32 správneho poriadku, vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie líniovej stavby „BA G1 RUSOVCE, zakabelizovanie VN 144, IV. etapa“ v kat. úz. Rusovce a v kat. úz. Jarovce, členenej na stavebné objekty:

SO 01 – VN káblové vedenie

PS 01 – transformačná stanica

SO 02 – NN káblové vedenie

SO 03 – demontáž VN vzdušného vedenia

na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 1223/247, :/7, :/246, :/245, :/244, :/243, 1222/1, :/2, 1221/6, :/5, :/4, :/3, :/2, :/7, :/10, :/55, :/54, :/45, 1212/11, :/12, 1219/1, 1217/190, :/227, :/192, :/191, :/185, :/151, :/137, :/139, :/145, :/146, kat. úz. Rusovce, na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 2746/1, 2700, 2699, 2698/2, 2697/2, 2695/2, 2694/1, 2693/2, 2692/1, 2691/2, 2688/1, 2687/2, 2686/1, 2685/2, 2684/1, 2683/2, 2682/1, 2681, 2680, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, 2674, 2673, 2672, 2671/2, :/1, 2669, 2668, 2667, 2666/2, 2666/1, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661/2, :/1, 2660, 2659, 2658, 2657/2, :/1, 2656, 2655, 2654, 2653/2, :/1, 2652/2, :/1, 2651, 2650, 2649/2 :/1, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2641, 2640/2, :/1, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632, 2631, 2629, 2562, 2559, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536/1, 2535, 2534, 2533, 2532/2, :/1, 2531, 2530/2, :/1, 2529, 2528, 2527/2, :/1, 2526, 2525, 2524/2, :/1, 2523, kat. úz. Rusovce, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 891/12, kat. úz. Jarovce, na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, kat. úz. Jarovce, navrhovateľovi Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO 36 361 518) (ďalej len ako „navrhovateľ“) v príslušnom gramatickom tvare), podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie vyhotovenej v októbri 2023, autor návrhu Ing. Ján Baránek.

I.

Stavba sa umiestňuje na pozemkoch podľa situácie na podklade katastrálnej mapy v M 1:1000, ktorá je nedeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú v 10/2023 vypracoval autorizovaným stavebný inžinier Ing. Ján Baránek (reg. č. 0724*A2).

Dokumentácia rieši umiestnenie objektov VN káblové vedenie, transformačná stanica, NN káblové vedenie a demontáž VN vzdušného vedenia.

SO 01 – VN káblové vedenie

Zakabelizovanie VN vzdušného vedenia VN144 sa prevedie VN káblovým vedením 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 o celkovej dĺžke 1950m.

Kabelizácia začína naspojkovaním na existujúci kábel VN144 po poľnohospodárskej pôde pri novej komunikácii 1/2 pri križovatke s D4. Káblové vedenie od spojkovania pokračuje popri komunikácii za trasou vodovodov OC 2xDN1400 smerom na Rusovce v súbehu s vodovodnými potrubiami (vo vzdialenosti 3m). Na úrovni bufetov na hrádzi vedenie prekríži št. cestu 1/2, pravostranný priesakový kanál, hrádzu prejde v zeleni vedľa asf. komunikácie a ukončí sa v novej kioskovej transformačnej stanici typu EH1.

Od novej TS vedenie sa v tej istej trase s prekrížovaniami vráti až za cestu 1/2 a pokračuje popri nej vo vzdialenosti cca 5m smerom na Rusovce. Kabelizácia sa ukončí pred Rusovcami napojením na existujúci VN kábel 144 smerom do Rusoviec.

Od novej TS bude sa VN káblami napoja dve transformačné stanice v správe SVP. a.s..

Existujúca murovaná TS0056-014 káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x95 o dĺžke 50 m. Kábel od novej TS povedie v trávnom teréne popri asfaltovej ceste, prekríži miestnu komunikáciu pri oplotení a ukončí sa na fasáde TS napojením na existujúce VN priechodky po vzdušnej VN prípojke (demontovaná).

Existujúca betónová stĺpová TS0056-013 káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x95 o dĺžke 440 m. Kábel od novej TS povedie v trase prívodných VN káblov VN144. Prekríži hrádzu a priesakový kanál a pokračuje popri asfaltovej obslužnej komunikácii za zvodidlami smerom k vzdúvadlu a ukončí sa napojením na existujúcu vzdušnú VN prípojku na vložnom stĺpe s úsekovým odpojovačom pred TS.

Križovanie priesakového kanála sa prevedie riadeným podkladom v hĺbke min 1,2m pod dnom kanála.

Križovanie hrádze sa prevedie bez zásahu do telesa hrádze v chráničkách - oceľových rúrach Ø159 uložených na povrchu a prisýpaných ílovitou hlinou.

Prechod cez asfaltovú komunikáciu, cyklochodník sa prevedie v oceľových rúrach po povrchu pri zobraťnom asfaltovom koberci.

Optotrasa ZSD – HDPE Integral Ø40+UOK

Do hlavnej trasy navrhovaných VN káblových vedení bude pripoložená rúrka HDPE integral Ø40 vrátane uloženia optického kábla, dĺžka 1750 m.

SO 02 – NN káblové vedenie

Z navrhovanej TS budú vyvedené tri káblové vývody káblami NAYY-J 4x240 smerom k existujúcim skriniam PRIS pri oplotení existujúcej TS0056-104. Ukončené budú naspojkovaním na existujúce NN káblové vedenia vedené od TS0056-014, ktoré sa v TS odpoja.

SO 03 – demontáž VN vzdušného vedenia

V rámci stavby sa zdemontuje vzdušné VN vedenie 144 od prechodového stožiaru pri novej križovatke D4-I/2 po MČ Rusovce o dĺžke 1445m.

Zdemontuje sa vzdušná prípojka VN pre TS0056-014 od napojenia ponad odtokový kanál a hrádzu po budovu TS o dĺžke 420m.

Zdemontuje sa vzdušná prípojka VN pre TS0056-013 od napojenia po nový vložný stĺp pred TS o dĺžke 240m.

V murovanej T0056-014 sa zdemontuje technológia distribučnej časti. Zdemontuje sa transformátor Tr1, distribučná časť NN rozvádzača s prepismi. VN kobka č.3 vývod na Tr1 zostane ako rezerva.

PS 01 - navrhovaná TS

Predmetom PS-01 je nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH1 o výkone 1x630kVA. Trafostanica bude umiestnená pri asfaltovej ceste (Pri poldri) pred vstupom do vodárenského zariadenia.

II.

Týmto rozhodnutím sa pre umiestnenie, projektovú prípravu a realizáciu stavby určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:

- navrhovateľ zabezpečí minimalizovanie rozsahu umiestňovaného ochranného pásma VN a NN vedenia na privátnych pozemkoch.
- stavebník je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde ku styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou.

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, samosprávy a organizácií:

Magistrát hl. m. SR Bratislavy – OUIC, vyjadrenie č. MAGS OUIC-46889/2024-48170 z 01.02.2024:

z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:

- stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia,

z hľadiska tvorby verejných priestorov a z hľadiska ochrany životného prostredia:

- po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, príp. komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu,
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ust. VZN hl. m. SR Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09.2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hl. m. SR Bratislavy, najmä ust. § 7 ods. 4, písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu min. vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa,
- všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba bola vždy na prírodnom teréne v zelených páscoch bez možnosti pochôdnosti,
- v prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdnosť, je potrebné priepustnosť povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr. SILVACELL),
- v zmysle Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov prechádza navrhované zakabelizovanie VN 144 územím nadregionálneho biocentra Bratislavské luhy

Zo zákona č. 543/2002 Z.z. z §3, ods. 3, 4 a 5 vyplýva, že:

- vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť

alebo narušiť územný systém ekologickej stability, sú povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu,

- podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia,
 - podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia podľa odsekov 3 a 4 zahrnúť už do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov,
- z hľadiska budúcich majetko-právnych vzťahov:
- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy hlavného mesta SR, tento objekt riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa;

Magistrát hl. m. SR Bratislavy – SSUC vyjadrenie č. MAGS SSUC-46394/2024-11126/ROSSC-10 z 19.02.2024:

- dodržíte podmienky uvedené v Záväznom stanovisku hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIČ 46889/2024-48170 zo dňa 01.02.2024,
- pri prácach sa budete riadiť a dodržiavať detaily, ktoré určujú Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stránke bratislava.sk,
- stavbu žiadame zrealizovať bez zásahu do vozovky cesty 1/2, vrátane jej ochranného pásma a cyklotrasy, t. z. križovanie trasy VN kábla cez cestu 1/2, jej ochranného pásma a cyklotrasy zrealizujete riadeným pretláčaním v dostatočnej hĺbke, min. 85 cm pod niveletu vozovky a podľa možnosti ich umiestniť do ochrannej chráničky, alebo urobiť také ochranné opatrenia, aby pri zhutňovaní, pri oprave povrchu alebo rekonštrukcii vozovky a cyklotrasy konštrukčných vrstiev nedošlo k ich poškodeniu,
- pred začatím prác v zmysle cestného zákona požiadate príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie z dôvodu výkopových a pretlakových prác (povolenie rozkopávky) s platným POD,
- počas realizácie prác žiadame zabezpečiť plynulý prejazd cez cyklotrasy,
- po ukončení prác opravíte cyklotrasy do dobrého prejazdného stavu, bez výškových nerovností,
- investor je povinný udržiavať svoje zariadenia uložené v telese komunikácie v správe hl. m. SR Bratislavy - sekcie správy a údržby ciest v dobrom technickom stave.
- v prípade poruchy na zariadení je investor povinný postupovať v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. § 8 ods. 5. V prípade akejkoľvek poruchy na zariadení je investor zodpovedný za prípadné škody na majetku a zdraví občanov,
- po ukončení stavby - k preberaciemu (kolaudačnému) konaniu žiadame opraviť všetky škody vzniknuté na objektoch v správe Hl. m. SR - SSÚC spôsobené stavebnou činnosťou,
- k preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať SSÚC - správcu komunikácií a správcu CZ a správcu cyklotrasy,
- na práce na objektoch v správe SSÚC si uplatňujeme záručnú lehotu 60 mesiacov,
- v zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky;

Okresný úrad Bratislava – OCDaPK, vyjadrenie č. OU-BA-OCDPK2-2024/420171-002 z 18.06.2024:

- žiadateľ je povinný dodržať podmienky správcu cesty 1/2 uvedené v stanovisku č. MAGS SSUC 46394/2024-11126/ROSSC-IO zo dňa 19.02.2024,
- trasa bude vedená mimo cestného telesa cesty 1/2,
- križovanie trasy pod cestou 1/2 bude realizované riadeným pretlakom,
- pred realizáciou pretláčania je potrebné požiadať tunajší úrad o samostatné povolenie na zvláštne užívanie cesty spolu s dokumentáciou technického riešenia, ktoré bude

- zohľadňovať teleso cesty (dĺžku a hĺbku pretláčania, umiestnenie montážnych jám mimo telesa cesty) spolu so súhlasným stanoviskom správcu cesty,
- v prípade potreby umiestnenia dopravného značenia počas realizácie prác na ceste 1/2 je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie dočasného dopravného značenia na základe návrhu prerokovaného s príslušným dopravným inšpektorátom a obcou,
 - práce musia byť realizované tak, aby nedošlo k obmedzeniu dopravy a cesta I/2 bola prejazdná v oboch smeroch;

Okresný úrad Bratislava – OŽP, z hľadiska odpadového hospodárstva vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2024/389693-002 z 22.05.2024:

1. Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
 - odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
 - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
 - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných stavebných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje,
2. pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t. j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviezť k oprávnenému odberateľovi,
3. držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 ;

Okresný úrad Bratislava – OŽP, z hľadiska štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2024/318038-002 z 13.02.2024:

- existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené,
- v mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma,
- predmetná stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a vodné hospodárstvo,

II. súhlas

podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na objekt „HARAMIA typ EH1“, ktorý je súčasťou hlavnej stavby „BA G1 Rusovce zakabelizovanie VN 144, IV. etapa“ v mestskej časti Rusovce, stavebníkovi Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Uskutočnenie stavby je možné za nasledujúcich podmienok:

- súhlas platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Ján Baránek, autorizovaný stavebný inžinier,
- počas stavebných prác nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok, alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- počas prevádzky objektu dodržiavať ustanovenia § 39, § 41 a § 42 vodného zákona,
- pravidelne vykonávať kontroly, skúšky tesnosti nádrží a ich pravidelnú údržbu a opravu,
- zabezpečiť, aby nebezpečný odpad bol likvidovaný oprávnenou organizáciou na základe zmluvy, ktorá bude podpísaná najneskôr ku dňu kolaudácie stavby;

Okresný úrad Bratislava – OŽP, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2024/316091-002 z 19.01.2024:

- pokládka NN káblového vedenia sa navrhuje umiestniť v katastrálnom území Rusovce na parcelách umiestnených mimo zastavaného územia obce, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona,
- demontáž vzdušného VN vedenia sa navrhuje realizovať v katastrálnom území Rusovce na parcelách umiestnených mimo zastavaného územia obce, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona,
- podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) je časť zasiahnutých pozemkov súčasťou nadregionálneho biocentra Bratislavské luhy, avšak navrhovanou činnosťou nebude jeho funkčnosť ovplyvnená,
- navrhovanou činnosťou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany,
- umiestnenie navrhovanej stavby nie je činnosťou v danom území zakázanou alebo vyžadujúcou súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny,
- podľa predloženej dokumentácie pri realizácii stavby nedôjde k výrubu drevín, na ktorý sa vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona,
- v prípade realizácie stavby v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je nutné rešpektovať ich ochranu podľa § 47 ods. 1 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa bodu 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizujú hneď po skončení stavebných prác. Podľa bodu 4.2.4 sa hĺbenie výkopov nesmie vykonávať v koreňovom priestore stromov. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetria. V koreňovom priestore nie je možné budovať nijaké stavebné konštrukcie uzatvárajúce pôdny povrch, nepriepustné konštrukcie nesmú pokrývať viac ako 30 % koreňového priestoru stromu, priepustné konštrukcie musia pokrývať viac ako 50 % koreňového priestoru odrasteného stromu. Pri stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne neprimerane zhutňovať pôdu, navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál, ani znižovať terén odkopávkami zeminy. Pred mechanickým poškodením je potrebné ochrániť strom odebnením kmeňa do výšky najmenej 2 m (body 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 a 4.3 citovanej STN). V uvedených bodoch sú uvedené aj ochranné opatrenia, ktoré je potrebné realizovať pri nevyhnutných zásahoch v koreňovej sústave;

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 010271/2024/Fj z 16.05.2024:

- v blízkosti navrhovanej trasy sa nachádza pozorovací vrt PZ0 26 vo vlastníctve a správe našej spoločnosti preto prácami nesmie prísť k poškodeniu jeho nadzemnej ako aj podzemnej časti,
- počas realizácie prác nesmie prísť k obmedzeniu prístupu k uvedenému vrtu,
- všetky práce budú vykonávané podľa projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru, prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie opätovného stanoviska,

- pri realizácii prác budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných stavov,
- pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd,
- likvidácia vzniknutého odpadu pri realizácii stavby bude zabezpečená v súlade s príslušnými predpismi,
- pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov príslušnému stavebnému úradu,
- nakoľko zámer križuje oba naše VN káble z ČS Petržalka (Kutlíkova) smer VZ ROL, tak pred realizáciou je potrebné si objednať vytýčenie káblov (Divízia výroby vody),
- taktiež je potrebné vytýčenie oboch potrubí DN 1400 (Divízia distribúcia vody),
- pripomíname, že do areálu OP I. stupňa VZ môžu vstupovať len osoby s príslušným povolením vstupu od BVS, a.s., ktoré musia zároveň prejsť aj školením BOZP,
- akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodného potrubia DN 1400, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody,
- pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
- v trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne,
- z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky oboch predmetných vodovodných potrubí DN 1400 a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov,
- pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov,
- výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV,
- zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV,
- pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa;

SPP – distribúcia, a. s. vyjadrenie, č. TD/NS/0036/2024/Gá z 15.01.2024:

- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé prasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby;

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. S-PUSR-018744/2024 Z-PUSR-080394 /2024 z 07.10.2024:

- investor/stavebník oznámi písomne KPÚ 10dní vopred začiatok stavebných prác,
- v prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou;

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie z 12.01.2024:

- v blízkosti existujúcej odberateľskej TS0056-014 sa vybuduje nová distribučná kiosková TS typ: EHI osadená transformátorom o výkone 630 kVA, VN rozvádzačom v radení KKKKT + DO a 8 vývodovým NN rozvádzačom. VN vedenia z VN rozvádzača navrhovanej distribučnej TS sa napoja nasledovne: k.č. 1: smer UV 8/144 - nové VN káblové distribučné vedenie typ: NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 240 mm², ktoré sa pri UV 8/144 naspája na existujúce VN káblové vedenie typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 240 v smere od TS1997-000, k.č. 2: smer UV 6/144 - nové VN káblové distribučné vedenie typ: NA2XS(F)2Y 3 x 1 x 240 mm², ktoré sa pri existujúcom UV 6/144 naspája na vyprojektované VN káblové vedenie typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 240 v rámci k etapy kabelizácie I.č. 144 v Rusovciach, k.č. 3: smer TS0056-014 - nové VN káblové distribučné vedenie typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 95 mm², ktorým sa napojí existujúca odberateľská TS0056-014 cez existujúce VN priechodky, k.č. 4: smer TS0056-013 - nové VN káblové distribučné vedenie typ: NA2XS2Y 3 x 1 x 95 mm², ktorým sa napojí VN vzdušné vedenie VN vzdušnej prípojky cez nový zvislý UV (preberie označenie UV 33/144), ktorý sa osadí na prvý vložený p.b. pred odberateľskou TS0056-013, k.č. 5: smer transformátor 630 kVA . NN distribučné rozvody z TS 0056014 sa prepoja do novej distribučnej TS NN káblami typ: NAYY-J 4 x 240 mm². V rámci stavby budú zrušené VN vzdušné vedenia i.č. 144 typ: 22-3 x AIFe6 70 mm², 22-3 x AIFe6 50 mm², 22-

- 3 x AlFe6 95 mm² vrátane 6 ks priehradového stožiaru, 17 ks p.b. JB, 1 ks p.b. DB a UV 32/144, UV 8/144, UV 6/144,
- žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel,
 - pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN,
 - požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN,
 - stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
 - pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
 - zemné práce - pri križovaní a súbahu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN;

Slovak Telekom,a.s., vyjadrenie č. 6612428041 z 08.10.2024:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
2. vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
3. stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
4. v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
5. zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
6. upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
7. v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,

8. nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
9. v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
10. vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky,
11. stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
12. žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
13. žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
14. poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Dunaj, vyjadrenie č. SVP-5327/2023/2 z 04.12.2023:

- navrhovaná stavba križuje asfaltovú obslužnú komunikáciu vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š. p., pravostranný priesakový kanál (Rusovský kanál) v správe našej organizácie a hrádzu VD Gabčíkovo,
- na stavbou dotknuté pozemky požadujeme uzavrieť zmluvný vzťah s Oddelením správy majetku Bratislava, SVP, š. p.,
- stavebné práce požadujeme realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Počas nich nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo k -znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
- pred začatím stavebných prác odporúčame vytýčiť existujúce podzemné vedenia - inžinierske siete,
- Nakoľko navrhovaná trasa VN káblového vedenia križuje asfaltovú obslužnú komunikáciu vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š. p, žiadame k predmetnej stavbe predložiť aj vyjadrenie tejto organizácie.
- požadujeme v maximálnej možnej miere rešpektovať pobrežný pozemok (ochranné pásmo) pravostranného priesakového kanála (Rusovský kanál), ktorý je plánovanou výstavbou dotknutý. Pobrežnými pozemkami sú pozemky v šírke do 10 metrov od brehových čiar pri vodohospodársky významnom vodnom toku. V tomto prípade však súhlasíme s 5 metrami, nakoľko v tomto priestore sme na hranici ukončenia hlinitého tesniaceho koberca. Montážnu jamu na vzdušnom predpolí hrázde a štartovaciu jamu za komunikáciou vedľa priesakového kanála žiadame zasypať ílovitým materiálom (prípadne granulovaným ílom) a zhutniť,
- križovanie vodného toku musí byť navrhnuté v zmysle STN 73 6822 - Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi,
- podľa § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) pobrežnými pozemkami pri ochrannej hrádzi vodného toku sú pozemky do 10 metrov od vzdušnej a návodnej päty hrázde,

- nakoľko stavba zasahuje do 23 m od vzdušnej päty hrádze upozorňujeme, že v zmysle § 27, ods. 1, písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je na jej realizáciu potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy,
- upozorňujeme, že do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia, vysádzať na nich súvislú vzrastlú zeleň, ani ich inak poľnohospodársky obhospodarováť,
- územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,
- zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe našej organizácie žiadame vopred písomne oznámiť SVP, š. p., Povodiu Dunaja, odštepnému závodu, Prevádzkovému stredisku Vodné dielo Gabčíkovo. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcov našej organizácie (Juraj Vanda, Alžbeta Nagyová. Na preberacom konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať realizačnú dokumentáciu stavby 1x v tlačenej a 1x v digitálnej forme;

Michlovský, s.r.o., vyjadrenie č. BA-4035 2024 PN z 24.10.2024:

- pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005,
- pri križovaní sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním,
- všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko, a.s.,
- zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ,
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov,
- rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia,
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ,
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hľbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ,
 - dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou,
 - pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry),
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel., príp. mobil,
 - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ,

- vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky;

Vodohospodárska výstavba, š.p., vyjadrenie č. Z-03144/2024/2320 z 15.04.2024 a č. Z-006341/2025/2200 z 24.06.2025:

- navrhovaná stavba na parcele KN - C parc. č. 1217/185 dôjde do styku s optickým a metalickým káblom, SVDK a elektrickými káblami, ktoré sú v správe podniku W, š.p., preto žiadame výkopové práce vykonávať ručne a dodržať ochranné pásmo optických vedení podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektrických komunikáciách a ustanovenia normy STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia (dodržanie vzájomných vzdialeností pri súbehu a križovaní existujúcich vedení)
- pred začatím realizácie prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení a zakreslenia do situácie,
- pred začatím realizačných prác treba požiadať o povolenie na vstupy na pozemky a komunikácie v správe podniku VV, š.p.,
- žiadame, aby križovanie trasy vedenia s MGZS komunikáciou bolo vedené riadeným podtlakom, nakoľko podtlakom bude vedené aj križovanie s pravostranným priesakovým kanálom zdrže Hrušov,
- žiadame doplniť informáciu, ktoré pozemky majú byť využité ako prístupová komunikácia počas realizácie výstavby,
- žiadame najneskôr do dňa vydania stavebného povolenia uzatvoriť zmluvný vzťah (zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena) na dotknutých pozemkoch v správe podniku W, š.p. parc. č. 1217/137, 1217/139, 1217/145, 1217/146, 1217/151, 1217/185, 1217/190, 1217/191, 1217/192, 1217/227, 1217/228, 1217/237 a to aj u tých pozemkov, ktoré budú dotknuté len ochranným pásmom vedenia; k žiadosti o uzatvorenie zmluvy žiadame predložiť: projektovú dokumentáciu, situačné výkresy, snímku katastrálnej mapy a ortofotomapu s vyznačením konkrétnych častí pozemkov dotknutých stavbou, ktoré budú predmetom odplatného vecného bremena zriadeného po realizácii stavby. žiadame majetkovoprávne vysporiadanie stavbou,
- všetky škody spôsobené na majetku VV, š.p. počas výstavby odstráni investor na vlastné náklady;

Mestská časť Bratislava-Rusovce, cestný správny orgán, vyjadrenie č. MÚ/R-949/2024/Mi z 15.02.2024:

- stavebník je povinný najneskôr 30 dní pred zahájením rozkopávkových prác a zaujatím územia na verejnom priestore požiadať o povolenie rozkopávky a zaujatia verejného priestranstva,
- stavebník je povinný požiadať operatívnu komisiu Magistrátu hl. m. SR Bratislavy o určenie dočasného dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- stavebné práce naplánovať tak, aby rozkopávky mohli byť zrealizované v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v čo najkratšom možnom technologickom rozsahu,
- pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť presné vytýčenie polohy verejných rozvodov inžinierskych sietí, optických a telekomunikačných sietí a zariadení,
- stavebník doručí mestskej časti doklad o začatí realizácie prác spolu s predbežným časovým harmonogramom vrátane predpokladaného termínu ukončenia najneskôr 10 pracovných dní pred začatím realizácie prác,
- štartovaciu a montážnu jamu umiestniť v dostatočnej vzdialenosti od telesa dotknutých ciest (min. 2 m od krajnice),
- pri výkopových prácach je potrebné rešpektovať existujúcu cestu a jej odvodňovací systém,
- v prípade zásahu do telesa cesty musí byť pri spätnej úprave povrchov horná asfaltovo-betónová vrstva ciest vyhotovená v šírke jedného jazdného pruhu,
- stavebník nesmie poškodiť alebo zničiť okolitú cestu, v prípade poškodenia ich musí bezodkladne uviesť do pôvodného stavu,

- dotknutú cestnú zeleň upraviť do pôvodného stavu (dodržať sklony svahov, niveletu zelene a jej odvodňovaciu funkčnosť, v prípade potreby priekopu prehĺbiť), rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce stromy a kríky (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a ostatných predpisov o ochrane krajiny a prírody. Konečné úpravy narušenej cestnej zelene budú pozostávať z vyčistenia terénu (vyhrabaniu štrku), z navezenia prehnojenej ornice v hrúbke min. 10 cm, výsevu trávneho semena a následného zavalcovania s plynulým napojením na okolitý trávnik,
- v prípade znečistenia je stavebník povinný ihneď okolitú cestu vyčistiť,
- akékoľvek poškodenie cesty počas prác sú investor, zhotoviteľ a jeho dodávatelia povinní bezodkladne odstrániť na vlastné náklady,
- zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí a inými stavbami v danom území, skordinovanú s príslušnými správnymi orgánmi,
- neuskladňovať na cestách stavebný materiál ani vykopanú zeminu,
- stavebník je povinný, všade kde je to technicky možné, zabezpečiť preloženie existujúceho vzdušného vedenia do zeme a podperné body vedenia zdemontovať. Uloženie káblov musí byť vo verejne prístupných trasách,
- o vyjadrenie k stavbou dotknutým cestám, ktoré nie sú v správe mestskej časti musí stavebník požiadať ich vlastníka/správcu.

V územnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

III.

Toto rozhodnutie stráca platnosť podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona účinného do 31.03.2025, ak navrhovateľ nezačne s realizáciou stavby najneskôr do 3 rokov odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia možno podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 len na základe dostatočne odôvodneného návrhu podaného na tunajšom stavebnom úrade v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty platnosti. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Dňa 04.11.2024 s posledným doplnením dňa 21.05.2025 navrhovateľ podal návrh na umiestnenie líniovej stavby „BA G1 RUSOVCE, zakabelizovanie VN 144, IV. etapa“ v kat. úz. Rusovce a v kat. úz. Jarovce, členenej na stavebné objekty:

SO 01 – VN káblové vedenie

PS 01 – transformačná stanica

SO 02 – NN káblové vedenie

SO 03 – demontáž VN vzdušného vedenia

na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 1223/247, :/7, :/246, :/245, :/244, :/243, 1222/1, :/2, 1221/6, :/5, :/4, :/3, :/2, :/7, :/10, :/55, :/54, :/45, 1212/11, :/12, 1219/1, 1217/190, :/227, :/192, :/191, :/185, :/151, :/137, :/139, :/145, :/146, kat. úz. Rusovce, na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 2746/1, 2700, 2699, 2698/2, 2697/2, 2695/2, 2694/1, 2693/2, 2692/1, 2691/2, 2688/1, 2687/2, 2686/1, 2685/2, 2684/1, 2683/2, 2682/1, 2681, 2680, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, 2674, 2673, 2672, 2671/2, :/1, 2669, 2668, 2667, 2666/2, 2666/1, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661/2, :/1, 2660, 2659, 2658, 2657/2, :/1, 2656, 2655, 2654, 2653/2, :/1, 2652/2, :/1, 2651, 2650, 2649/2 :/1, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2641, 2640/2, :/1, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2634, 2633, 2632, 2631, 2629, 2562, 2559, 2543, 2542, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536/1, 2535, 2534, 2533, 2532/2, :/1, 2531, 2530/2, :/1, 2529, 2528, 2527/2, :/1, 2526, 2525, 2524/2, :/1, 2523, kat. úz. Rusovce, na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 891/12, kat. úz. Jarovce, na pozemkoch reg. „E“ parc. č. 1664, 1663, 1662, 1661, 1660, 1659, kat. úz. Jarovce.

Dňom podania bolo začaté územné konanie.

Nakoľko návrh spolu s prílohami pri podaní neposkytoval dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie podania v určenej lehote, súčasne konanie vo veci prerušil rozhodnutím č. UKSP/PK/50/2025-Da/Mi-4 z 20.02.2025 a upozornil ho, že ak nebudú nedostatky podania v určenej lehote odstránené, bude konanie vo veci zastavené. Navrhovateľ dňa 21.05.2025 návrh podľa výzvy doplnil.

Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 1) stavebného zákona účinného do 31.03.2025 listom č. UKSP-50/2025-Da-ozn. zo dňa 03.06.2025 oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Účastníkom konania bolo oznámenie doručované podľa § 36 ods. 4) stavebného zákona účinného do 31.03.2025 verejnou vyhláškou. Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2) stavebného zákona účinného do 31.03.2025 upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby a Hlavné mesto SR Bratislavy deklarovalo v záväznom stanovisku súlad stavby s platným územným plánom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a boli poučení, že na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 29.07.2025. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadaval podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona účinného do 31.03.2025 o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

V konaní neboli vznesené námietky voči umiestneniu stavby.

Podmienky dotknutých orgánov, s ktorými navrhovateľ umiestnenie stavby podľa projektovej dokumentácie prerokoval, boli vo vzájomnom súlade a stavebný úrad ich zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad neuviedol v rozhodnutí tie časti podmienok v citovanom znení, ktoré boli informačné, obsahovali kontaktné informácie, obchodné podmienky pripojenia, informácie k platnosti stanovísk a podľa ich obsahu sa nejednalo o podmienky k umiestneniu stavby.

Okrem dotknutých orgánov, ktorých podmienky stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia sa k projektovej dokumentácii vyjadrili: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislava z 26.02.2024, MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry z 31.05.2024, OÚ BA – OŽP, OKR z 15.01.2024, OÚ BA – PaL odbor z 22.03.2024, RÚVZ z 19.01.2024.

Navrhovateľ preukázal k pozemkom iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona účinného do 31.03.2025. Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov prvá veta, podnik (navrhovateľ) môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona účinného do 31.03.2025:

Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z.:

Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak sa na rozsahu obmedzenia užívania nehnuteľnosti vlastník a podnik nedohodnú a ide o

činnosť, ktorú možno uskutočniť len na základe rozhodnutia o povolení stavby podľa overeného projektu stavby podľa osobitného predpisu,²⁹⁾ splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v overení projektu stavby a ak rozhodnutie o povolení stavby je zároveň overením projektu stavby, v konaní o stavebnom zámere.

Investičný zámer bol posúdený (Hlavným mestom SR Bratislava) vo vzťahu k územnému plánu. Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, ako aj s Územným plánom zóny – Rusovce sever. V záujmovom území je prípustné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania.

Tunajší úrad konštatuje, že navrhovateľ splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava – Rusovce, vývojová 8, 851 10 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Radovan Jenčík
starosta

Príloha: situácia umiestnenia stavby

Správny poplatok vo výške 300,- € bol uhradený v pokladnici úradu

doručuje sa verejnou vyhláškou:

- známym účastníkom konania:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. ENIDAN družstvo, Nám. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 47 Bratislava
4. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. ŽSR – GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. Karol Pallang, Balkánska 13, 851 10 Bratislava
8. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 01 Bratislava
9. Tibor Berki, Mandľová 6, 851 10 Bratislava
10. Eugen Jankovich, Mandľová 89, 851 10 Bratislava
11. PD Dunaj, Vývojová 852, 851 10 Bratislava
12. FREEHOLD, s.r.o., Dubnická 6, 851 01 Bratislava
13. Ján Zezulák, Balkánska 137, 851 10 Bratislava
14. Mgr. Katarína Košťálová, Hrobáková 12, 851 02 Bratislava

15. Alžbeta Babková, Pustá 2, 841 04 Bratislava
16. Katarína Potznerová, Hrobáková 12, 851 02 Bratislava
17. Ferdinand Gampl, Višňová u Fridlantu-Předslavice 80, Česko
18. MAL Zuzana Gamplová, Vývojová 227, 851 10 Bratislava
19. Gabriela Fandlová, Kozácka 33, 917 02 Trnava
20. Eva Veselovská, Hájová 13, 851 10 Bratislava
21. Alojz Klenn, Kováčsova 375, 851 10 Bratislava
22. Jozef Poor, Trnávka 3, 830 32 Dunajská Streda
23. Mária Sirá, Záhumenská 90, 851 10 Bratislava
24. Peter Poor, Kováčsova 466, 851 10 Bratislava
25. Július Poor, Haanova 22, 851 04 Bratislava
26. Jozef Löffler, Balkánska 128, 851 10 Bratislava
27. Terézia Kanovičová, Kováčsova 359, 851 10 Bratislava
28. Smerom k ľuďom, Bulíkova 13, 851 04 Bratislava
29. Jozef Mallinerits, Balkánska 21, 851 10 Bratislava
30. Ladislav Borároš, Pri vodnej veži 4, 851 10 Bratislava
31. Ján Zwickl, Colnícka 23, 851 10 Bratislava
32. Edita Sotétová, P. Horova 18, 841 08 Bratislava
33. Ladislav Sredanský, Exnárova 3, 040 22 Košice
34. Ing. Igor Grega, Klimkovičova 35, 040 23 Košice
35. Ladislav Fodor, Gercenova 3, 851 01 Bratislava
36. Szabo agrotechnika, s.r.o., Matúškovská cesta 884, 924 00 Galanta
37. Andrea Filagová, Kováčsova 73, 851 10 Bratislava
38. Alžbeta Wursterová, Sacherova 93, 937 01 Želiezovce
39. Matej Haász, Segnerova 2, 841 04 Bratislava
40. Alžbeta Radovichová, Mandľová 103, 851 10 Bratislava
41. REAL MARKET, s.r.o., Dr. VI. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
42. AG Consult, s.r.o., Mudroňova 31, 040 01 Košice
43. MVDr. Zuzana Ostertag, Gercenova 7, 851 01 Bratislava
44. Branislav Broska, Lipová 279, 691 43 Hlohovec
45. RNDr. Rastislav Broska, CSc., 17. novembra 1, 911 01 Trenčín
46. Dušan Dobody, Margarétková 5, 955 01 Topoľčany
47. Rímskokatolícka cirkev, farnosť BA-Rusovce, Gerulatská 63, 851 10 Bratislava
48. ECAV na Slovensku, BA-Petržalka, Strečnianska 15, 851 05 Bratislava
49. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
50. m2, s.r.o., Medená 10, 811 02 Bratislava
51. Božena Poliaková, Balkánska 123, 851 10 Bratislava
52. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava
53. Alena Jankovichová, Mandľová 89, 851 10 Bratislava
54. Katarína Popluhárová, Fikusová 11, 851 10 Bratislava
55. Štefan Bankovich, Budatínska 77, 851 06 Bratislava
56. Matej Bankovich, Mandľová 25, 851 10 Bratislava
57. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava
58. Pavel Haás, Pilová 15, 851 10 Bratislava
59. Štefan Roth, Mandľová 32, 851 10 Bratislava
60. Gabriela Rothová, Mandľová 32, 851 10 Bratislava
61. Západoslovenská distribučná, a.s., Ing. Ján Baránek, Čulenova 6, 816 47 Bratislava (projektant)
62. ostatným známym účastníkom konania (ktorých zoznam nie je uvedený vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu (§ 3 ods. 2 vyhl. č. 453/2000 Z.z.)
63. ostatným neznámym občanom alebo organizáciám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť vydaným územným rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie:

64. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 - OPaK
 - ŠVS
 - OH
65. Okresný úrad Bratislava, odbor CDaPK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
66. Okresný úrad Bratislava, PLO, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
67. Okresný úrad Bratislava, Odb. krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

68. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
69. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
- SSUC
- OUIČ
70. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, Karloveská 2. 842 17 Bratislava
71. Vodohospodárska výstavba, š.p., P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
72. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
73. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
74. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
75. Michlovský, s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany
76. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
77. MČ Rusovce – cestný správny orgán, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
78. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
79. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštr., Nám. gen. Viesta 2, 832 47 Bratislava
80. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
81. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava
82. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky:

83. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava
84. Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Jarovce, Palmová 1, 85110 Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia: 12. 8. 2025

Dátum zvesenia:

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis:


Mestská časť
Bratislava-Rusovce
Vývojová 8
851 10 Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
 STAVEBNÝ ÚRAD
 Tento výkres je dokladom územného rozhodnutia
 č. UKSP/UR-30/2025-Da-2
 zo dňa 1.8.2025
 a je platný len pri dodržaní podmienok uvedených
 v rozhodnutí.



Vydal: Ing. P. F.		Ing. P. F.	
Zodpovedný projektant:		Ing. P. F.	
Projektant:		Ing. P. F.	
Uradná osoba/Projektant:		Ing. P. F.	
Investor/Objekt:		Ing. P. F.	
Objekt:		Ing. P. F.	
BA G1 Rusovce, zakob.VN144 - IV.etapa		Ing. P. F.	
Stav/Objekt:		Ing. P. F.	
SO-01 VN káblové vedenie		Ing. P. F.	
SO-03 demontáž VN vzdušného vedenia		Ing. P. F.	
Situácia		Ing. P. F.	
Číslo výkresu	13.0119.22.0014	Dátum	10/2024 00
Stĺpec	1:1000	Formát	1044 UR
Strana	3	Strana	3